

Zawiercie, 31 sierpnia 2021 r.

Dotyczy postępowania pn. Dostawa do ZGK Sp. z o.o. w Zawierciu przenośnych kontenerów z przeznaczeniem na zaplecze socjalno-biurowe

1. Czy Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarową zawartą w opisie przedmiotu zamówienia ?
ODP. TAK. Przy czym kubatury i powierzchnie kontenerów nie mogą być mniejsze niż przedstawione w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Oczekiwana przez Zamawiającego tolerancja symetryczna wynosi + 5%.
2. Czy Zamawiający zamierza lokalizować obiekty w oparciu o zgłoszenie lub pozwolenie na budowę?
ODP. TAK – Dokumentację projektową obiektu dostarcza Wykonawca kontenerów wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę i wszelkimi innymi decyzjami administracyjnymi koniecznymi do zrealizowania zadania.
3. Czy Zamawiający zapewnia podłączenie mediów?
ODP. Zamawiający udostępnia punkt przyłącza. Wykonawca zapewnia przyłączenie mediów do przedmiotowych kontenerów.
4. Czy po stronie Wykonawcy niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie?
ODP. TAK - Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie leży po stronie Wykonawcy.
5. Czy Zamawiający dysponuje mapą lokalizacyjną z zaznaczonym planowanym miejscem posadowienia kontenerów oraz przyłączy ?
ODP. NIE
6. Czy Zamawiający posiada odstępstwo od sanepidu odnośnie wysokości wewnętrznej obiektu ?
ODP. NIE
7. Czy Zamawiający może wyjaśnić opisane wartości w warstwach podłogowych oraz sufitowych ? Po ich zsumowaniu wartość w świetle jest mniejsza niż wskazane 2,5m
ODP. Warstwy podłogowe i sufitowe wskazane w OPZ nie są obligatoryjnymi. Wykonawca winien zastosować swoje rozwiązanie już w dokumentacji projektowej obiektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi. Zaprojektowanie i wykonanie kontenerów musi być bezwzględnie zgodne z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065).
8. Czy Zamawiający może wyjaśnić sposób wentylacji grawitacyjnej, ponieważ ten wskazany na projekcie nie spełnia wymogów sanitarnych.
ODP. Sposób wentylacji grawitacyjnej wskazanej w OPZ nie jest obligatoryjny. Wentylacje poszczególnych pomieszczeń należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi.

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

42-400 Zawiercie ul. Podmiejska 53

Sekretariat: tel. 32 672 34 81, bok: tel. 32 672 13 93

sekretariat@zgkzawiercie.pl

NIP: 6490001405 REGON: 270198636 BDO: 000001179

KRS:0000162858 Sąd Rejestrowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS

wysokość kapitału zakładowego: 12 392 500 zł

9. Czy Zamierający może wyjaśnić rozbieżność pomiędzy opisem umieszczonym na rysunkach o treścią zawartą w tekście odnośnie zabezpieczenia ppoż. ? Z przedstawionych materiałów wynika, że są to zupełnie dwa różne opisy, ponieważ nie spełniają parametrów wskazanych na rysunkach ?

ODP. Należy uwzględnić wymagania zawarte na rysunkach. Ponadto należy pamiętać iż obiekt winien być zaprojektowany oraz wykonany zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, konkretnie działem VI " bezpieczeństwo pożarowe" oraz innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej.

10. Czy Zamawiający może przedstawić w oparciu o wiedzę projektującego koncepcyjne rozwiązanie zapewniające parametry ppoż. ponieważ z wiedzy potencjalnego Wykonawcy przedstawione rozwiązania nie spełniają wymogów ppoż. ?

ODP. *Kontenery należy zaprojektować oraz wykonać zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, konkretnie działem VI " bezpieczeństwo pożarowe" Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065) oraz innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej.*

11. Czy Zamawiający może wyjaśnić w oparciu o jaką podstawę prawną klatka biegowa umieszczona jest zaraz przy obiekcie kontenerowym bez zastosowania wygradzenia ppoż. ? Prośba o podanie podstawy prawnej.

ODP. *Kontenery należy zaprojektować oraz wykonać zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, konkretnie działem VI " bezpieczeństwo pożarowe" oraz innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej. Zaprojektowanie i wykonanie kontenerów musi być bezwzględnie zgodne z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065).*

12. Czy Zamawiający oczekuje zapewnienia kierownika budowy ?

ODP. *Zamawiający oczekuje zapewnienia kierownika budowy.*

13. Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia dokumentacji powykonawczej wraz z atestami, aprobatami i dopuszczeniem do stosowania na polskim rynku?

ODP. *Zamawiający oczekuje dostarczenia dokumentacji powykonawczej wraz z atestami, aprobatami i dopuszczeniem do stosowania na polskim rynku.*



www.zgkzawiercie.pl

